

**АКТ**  
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную**  
**деятельность, к новому 2018 -2019 году**  
**составлен «15» августа 2018 года**

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Камышинская средняя общеобразовательная школа», 1983**

(полное наименование организации, год постройки)

Отдел управления образованием Лебяжьевского района

(учредитель организации)

641524, Курганская область, Лебяжьевский район, с.Камышное, ул.Парковая 4

(юридический адрес, физический адрес организации)

Григорьева Людмила Степановна, тел. 8-35-237-9-91-14

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации Лебяжьевского района от «16» апреля 2018 г. № 98-р «О подготовке муниципальных учреждений Лебяжьевского района к новому 2018 – 2019 учебному году» в период с «01» по «08» августа 2017г. по приемке муниципальных образовательных учреждений района к новому 2018 – 2019 учебному году в составе:

Председатель комиссии:

Краснобаев Е.В. - первый заместитель Главы Лебяжьевского района;

Заместитель председателя:

Макжанова Н.С. - заведующая ОУО Администрации Лебяжьевского района;

Секретарь комиссии

Осипова А.А. - ведущий специалист ОУО Администрации Лебяжьевского района;

Члены комиссии:

Волосатова С.В. - заместитель Главы Лебяжьевского района, начальник отдела инвестиционных программ, строительства и ЖКХ;

Гончаров В.Б. - ведущий специалист ОУО Администрации Лебяжьевского района;

Семенюк Н.В. - начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора в Лебяжьевском, Варгашином, Мокроусовском районах (по согласованию);

Куслей П.А. - дознаватель ОНИ и ПР по Лебяжьевскому и Мокроусовскому Районам Макушинского межрайонного ОНД и ПР управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Курганской области лейтенант внутренней службы (по согласованию);

Перепечин П.М. - государственный инспектор по энергетическому надзору Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию);

Гилев М.А. - начальник ОГИБДД МО МВД «Макушинский» (по согласованию);

Михайлов А.А. - начальник отделения участковых полиции и делам несовершеннолетних отделения полиции «Лебяжьевское» (по согласованию);

проведена проверка готовности Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Камышинская средняя общеобразовательная школа»

**I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Камышинская средняя общеобразовательная школа» № 13 от «06» февраля 2017 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «18» июня 2012г. № 406369, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «20» февраля 2013 г. № 500621 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «11» марта 2015г., Главным управлением образования Курганской области, Серия 45А01 № 0000220, срок действия свидетельства с «11» марта 2015 г. до «11» марта 2027 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «08» февраля 2018г., серия 45Л01, №\_0000203, регистрационный номер 981 Главное управление образования Курганской области, срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации имеется до 2020 года

Декларация пожарной безопасности организации оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018\_\_ году:

а) капитальных ремонтов объектов – нет,

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе: здание школы и столовой, выполнены собственными силами,

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг

б) проектная допустимая численность обучающихся - 92 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 84 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017\_\_ - 2018\_\_ годов - 9 человек; из них поступивших в ВУЗы - 2 человек, профессиональные образовательные организации - 5 человек, работают – 0 человек; не работают - 2 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) -7 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 11; количество обучающихся - 84 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 11 классов, 84 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 16 человек 100 %;

научных работников – 0 человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников – 0 человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 7 человек 100 %;

производственных работников – 0 человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников - 1 человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год - имеются.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание

1.	Кабинеты начальных классов	4	4	100	+	+	+	-	
2.	Кабинеты иностранного языка	1	1	100	+	+	+	-	
3.	Кабинет физики, информатики и	1	1	100	+	+	+	+	
4.	Кабинет литературы	2	2	100	+	+	+	-	
5.	Кабинет математики	1	1	100	+	+	+	-	
6.	Кабинет истории и географии	1	1	100	+	+	+	-	
7.	Кабинет химии и биологии	1	1	100	+	+	+	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 92 человек, состояние – удовлетворительное

тренажерный зал – не имеется

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – не имеется

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 0; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена в полном объеме:

общее количество компьютерной техники – 16 единиц, из них подлежит списанию – 2 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает его состояние удовлетворительное акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе.

Потребность в спортивном оборудовании: лыжи (1 пар), мячи (4 штуки), теннисный стол (1 штука);

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное Потребность в замене мебели: в 2-х кабинетах – (кабинет химии, физики); доска ученическая – 0; шкаф книжный – 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – 0; стулья офисные – 10;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 12940; фонд учебников – 6866, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература – имеется.

Основные недостатки: срок реализации;

Потребность в обновлении книжного фонда имеется;

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное,

общая площадь участка – 0,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние соответствует требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка - 0,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют.

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации - не организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется; внештатным Камышинский ФАП медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Терапия	1	Медицинское обслуживание населения	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - не имеется;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - не имеется;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - не имеется.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовых на 48 посадочных мест.

Буфет нет, на 0 мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи-удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 55 детей, что составляет % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется по договору с ИП Григорьевой С.С.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно его техническое состояние \_требуется ремонт плиты,

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован: водопровод

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) -имеется

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: требуется замена плафонов 11 штук.

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 14 человек, 11 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТ Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус	КАВЗ - 397620	1	2006	соответствует	Удовлет.	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется,

установленным требованиям соответствуют.

Основные недостатки: работает более 10 лет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) -имеется, количество - 1 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы,

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон;

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018\_\_ году проверка состояние пожарной безопасности проводилась,

Главное управление МЧС России по Курганской области.

Основные результаты проверки предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация,

Пожарная сигнализация находится не исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась соответствует

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельная, состояние \_ удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена,

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 100 %. Хранение топлива организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется водопровод.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация имеется


## II. Заключение комиссии

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации – (ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Отсутствует аварийное освещение путей эвакуации – (ч. 4 ст. 4, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; п.33 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»).

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Камышинская средняя общеобразовательная школа», к новому 2018-2019 учебному году готова.

Председатель комиссии:  Краснобаев Е.В.

Заместитель председателя комиссии:  Макжанова Н.С.

Секретарь комиссии:  Осипова А.А.